

Warszawa, 29 marca 2019 r.

Wykonawcy
ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie (01-049) przy ul. Esperanto 5, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5 w Warszawie** – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań o wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymaganej wartości ilości włókien do min. 105.800 włókien/m² przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Odpowiedź.

Zamawiający w opracowanym Programie Funkcjonalno – Użytkowym określił minimalne wymagania jakie musi spełniać oferowana nawierzchnia. Nie są to wymagania o szczególnie wysokich wymogach dostępnych tylko jednemu wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganych minimalnych parametrów murawy.

Pytanie 2.

Prosimy o zaakceptowanie innego rozmiaru próbki trawy niż wymagany format 50cm x 50cm. Prosimy o zaakceptowanie próbki o formacie 20cm x 20 cm.

Odpowiedź.

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferowanej murawy w określonym minimalnym fragmencie, który ma umożliwić wiarygodną ocenę jej wyglądu. Proponowany w przesłanym pytaniu format nie spełnia potrzeb zamawiającego. W konsekwencji Zamawiający nie wyraża

Jue

zgody na przedstawienie mniejszej próbki niż wskazana w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informujemy, że powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

Dyrektor Szkoły


mgr Hanna Krupa